

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Таймырскому муниципальному району  
647000, г. Дудинка, ул. Советская, д. 1 "А"**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 10/1/1-1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

юридическому лицу - Таймырскому муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Дудинский детский сад общеразвивающего типа с приоритетном осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей «Забава»  
(далее – ТМБДОУ «Дудинский детский сад «Забава»)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Таймырского муниципального района Красноярского края по пожарному надзору И.С. Симоненко от 03.02.2021г. № 10, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «09» февраля 2021г. и с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «16» февраля 2021г. государственным инспектором Таймырского муниципального района Красноярского края по пожарному надзору Заплавой Мариной Георгиевной совместно с заместителем заведующей по АХР Кузьминой Оксаной Валерьевной, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты ТМБДОУ «Дудинский детский сад «Забава», расположенного по адресу: 647000, Россия, Красноярский край, Таймырский муниципальный район, г. Дудинка, ул. Островского, 3.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
10/1/1-1	Не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	<p><b>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</b></p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент</p>	16.02.2022

		<p>технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>	
<p>Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены</p>			
1	<p>Правила противопожарного режима в РФ утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>		

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица, в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
ТМР Красноярского края по пожарному надзору


Заплава М.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«16» февраля 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

 Заведующая ТМБДОУ «Дудинский детский сад «Забава» Бондарчук А.М.  
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«16» февраля 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору